



Loss Prevention Certification Board

Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX, UK

Telephone: +44 (0)1923 664100 Fax: +44 (0)1923 664603 E-mail: enquiries@bre-certification.co.uk Web: www.lpcb.com

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY



0832 - CPD - 2001

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Models F-1, M, M Microfast, M/E-1, H and B-1 Sprinklers for use in automatic sprinkler installations

(For conditions of use for the product see the attached appendix)

Placed on the Market by:

*The Viking Corporation,
210 N Industrial Park Road, Hastings, Michigan
49058, USA*

Manufactured By:

*The Viking Corporation,
210 N Industrial Park Road, Hastings, Michigan
49058, USA*

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan. The initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection and continuous surveillance of the factory and factory production control has been performed under the control of the approved body LPCB (a part of *BRE Certification Limited.*)

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity (Level 1) and the performances described in Annex ZA of the standard

EN12259-1:1999 including amendments A1:2001 and A2:2004

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 20 February 2004 and remains valid as long as the product continues to be manufactured and the conditions laid down in the harmonised technical specification referenced or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly and the required annual FPC assessments are maintained.

Signed:

On behalf of the LPCB

Philip Field
Technical Director

Date of issue: 4 May 2005
Issue number: 3

LPCB is part of BRE Certification Ltd., Garston, Watford WD25 9XX. Tel 01923 664100 Fax 01923 664603 www.lpcb.com
This certificate remains the property of BRE Certification Ltd and is issued subject to terms and conditions

and is maintained and held in force through regular Factory Production Control audits.
To check the authenticity of this certificate, please visit our website or contact us.



Loss Prevention Certification Board

Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX

Telephone: +44 (0)1923 664100 Fax: +44 (0)1923 664603 E-mail: enquiries@bre-certification.co.uk Web: www.lpcb.com

Appendix to EC Certificate of conformity 0832-CPD-2001

Conditions of Use

The sprinklers covered by this Certificate of Conformity placed on the market by The Viking Corporation are identified below and must be installed in accordance with the manufacturer's installation instructions:

Sprinkler Identification Number	Model	Size	Orientation	Nominal operating temperature (°C)	Finish	Response class	K-factor (l.min ⁻¹ .bar ^{-1/2})
N/A	F-1	15	RP	68, 79, 93 & 141	Plain	Quick	80
VK310	M Microfast	15	CU/P	68, 79, 93 & 141	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Quick	80
VK345	M Microfast	15	SU	68, 79, 93 & 141	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Quick	80
VK302	M Microfast	15	SP	68, 79, 93 & 141	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Quick	80
VK002	M	10	SU	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	57
VK004	M	10	SP	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	57
VK118	M	15	CU/P	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	80
VK145	M	15	SU	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	80
VK102	M	15	SP	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	80
VK104	M	15	WH	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass, Coloured	Standard	80
VK159	M	15	RDP (Recessed)	68, 79 & 93	Plain, Chrome White	Standard	80
VK155	M	15	DP (Adjustable)	68, 79, 93 & 141	Plain, Chrome	Standard	80
VK151	M	15	DP (Plain)	68, 79, 93 & 141	Plain, Chrome, Brass	Standard	80
VK120	M	20	CU/P	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass	Standard	115
VK200	M	20	SU	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass	Standard	115
VK202	M	20	SP	68, 79, 93, 141 & 182	Plain, Chrome, Brass	Standard	115
VK407	B-1	15	CCP	72	Plain	Not rated	80
VK401	H	15	FP	74, 104	Plain	Standard	80
VK413	H	15	FP	74	Plain	Quick	80
N/A	M/E-1	15	SR	68, 79, 93	Plain	Quick	80
N/A	M/E-1	20	SR	68, 79, 93	Plain	Quick	115

Signed:

On behalf of the LPCB

Philip Field
Technical Director

Date of issue: 4 May 2005
Issue number: 3



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 40137

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Glasfass-Sprinkler
K80, M SU**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

**Glass bulb sprinkler
K80, M SU**

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 12259-1 : 1999 + A1 : 2001 / A2 : 2004

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.08.2005 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 19.08.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 19.08.2005

(ppa. Stahl)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**

**Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformitätszertifikat
Appendix 1 (page 1/1) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 40137

19.08.2005

Produktmerkmale / Product parameters

Schirmsprinkler / Spray Sprinkler

K-Faktor / K-Factor:	80
Nennweite der Düse / Nominal size of orifice:	15 mm
Anschlussgewinde / Nominal thread size:	1/2"
Einbauart / Mounting position:	stehend / upright
Glasfasstyp / Type of glass bulb:	Job G5
Nennansprechtemperaturen / Nominal release temperatures:	57, 68, 79, 93, 141 und / and 182 °C
Ansprechempfindlichkeitsklasse / Response time index:	Standard



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 40141

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Glasfass-Sprinkler
K115, M SP**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

**Glass bulb sprinkler
K115, M SP**

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 12259-1 : 1999 + A1 : 2001 / A2 : 2004

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.08.2005 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 19.08.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 19.08.2005

(ppa. Stahl)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**

**Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformitätszertifikat
Appendix 1 (page 1/1) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 40141

19.08.2005

Produktmerkmale / Product parameters

Schirmsprinkler / Spray Sprinkler

K-Faktor / K-Factor:	115
Nennweite der Düse / Nominal size of orifice:	20 mm
Anschlussgewinde / Nominal thread size:	3/4"
Einbauart / Mounting position:	hängend / pendant
Glasfasstyp / Type of glass bulb:	Job G5
Nennansprechtemperaturen / Nominal release temperatures:	57, 68, 79, 93, 141 und / and 182 °C
Ansprechempfindlichkeitsklasse / Response time index:	Standard



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 40142

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Glasfass-Sprinkler
K115, M CU/P**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

**Glass bulb sprinkler
K115, M CU/P**

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**Viking Corporation
210 North Industrial Parkroad USA-Hastings, Michigan 49058**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 12259-1 : 1999 + A1 : 2001 / A2 : 2004

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.08.2005 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 19.08.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 19.08.2005

(ppa. Stahl)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**

**Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformitätszertifikat
Appendix 1 (page 1/1) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 40142

19.08.2005

Produktmerkmale / Product parameters

Normalsprinkler / Conventional Sprinkler

K-Faktor / K-Factor:	115
Nennweite der Düse / Nominal size of orifice:	20 mm
Anschlussgewinde / Nominal thread size:	3/4"
Einbauart / Mounting position:	stehend & hängend / upright & pendant
Glasfasstyp / Type of glass bulb:	Job G5
Nennansprechtemperaturen / Nominal release temperatures:	57, 68, 79, 93, 141 und / and 182 °C
Ansprechempfindlichkeitsklasse / Response time index:	Standard