

T/S/U

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany  
Autorizovaná osoba - registračné číslo CIS 03/1998



## CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY

č. 5101A/03/0303/1/C/C03 zo dňa 13.11.2003

vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon) pre výrobok:

Hasiace systémy a ich komponenty  
Sprinklerové a hmlové zariadenia  
ESFR sprinkler, typ VK520, k=202 (metr.)

ČSK: 5101A

KP: 29.24.24

PCN: 8424

Výrobca:

VIKING S.A. Zone Industrielle, LU-4562 Differdange, Luxembursko

IČO:

442

Miesto výroby:

VIKING Corporation, 210 North Industrial Park Road, Hastings, MI 49058, USA

Platnosť certifikátu zhody: od 18.11.2003 do 11.11.2008

Tento výrobok bol podrobený postupu preukázania zhody podľa ustanovení §6 ods.1. písm.d) zákona. Podľa výsledku konania o certifikáciu preukázania zhody autorizovaná osoba týmto certifikátom zhody

### preukazuje zhodu vlastností

stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedenými na rube tohoto certifikátu zhody.

Vzŕutopodniková kontrola uplatňovaná u výrobcu zabezpečuje, že výroba stavebného výrobku je v súlade s technickými špecifikáciami.

### Údaje o vhodnosti použitia v stavbe:

Pre stabilné hasiace systémy na báze vody ako komponent pre stropné istenie výškových regálových skladov. Projektovanie a montáž môže vykonávať len odborné spôsobilé osoby autorizované zvláštnym opatrením výrobcu.


Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii preukázania zhody č. C03/03/0172/5101A/CC zo dňa 11.11.2003. Výrobca označí výrobok značkou zhody C<sub>SK</sub><sup>TM</sup>

### Poznámka:

Proti tomuto certifikátu preukázania zhody je výrobca oprávnený podať na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie postupu a rozhodnúť autorizovanej osoby do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Tento certifikát preukázania zhody je možno rozmnožiť len vcelku, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

v Piešťanoch, dňa 18.11.2003

  
Ing. Ivan CVENGROŠ  
vedúci autorizovanej osoby  
a generálny riaditeľ ústavu

025967

Autorizovaná osoba CIS 03 vyhlasuje zhodu s týmito špecifikáciami a právnymi predpismi:  
**STN ISO 6182-1:1998**

v týchto vlastnostiach:

- menovité podmienky činnosti
- rozdeľovanie hasiacej látky
- reakčný čas
- prevádzková spoľahlivosť
- trvanlivosť, odolnosť proti vplyvu tepla
- trvanlivosť, odolnosť proti tepelnému šoku
- trvanlivosť, odolnosť proti korózii

